

---

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Unidrain A/S  
Farum Gydevej 71  
DK-3520 Farum  
Telefon: +45 39 10 10 10  
Telefax: +45 39 10 10 20  
Internet: www.unidrain.dk


**Lugtlukke**  
**UNIDRAIN**  
**Linje, 1820.0030 og**  
**Hjørne, 2821.0030**

---

**FABRIKAT:**

Unidrain A/S, Danmark

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: UNIDRAIN
- Godkendelsesmærke: 

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

---

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

**Montering:**

Et lugtlukke er beregnet til montering på afløb fra installationsgenstande i bygninger for at hindre lugtgener fra afløbsinstallationen i rummet hvor den er tilsluttet.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

**Montering:**

Lugtlukke skal monteres således, at de er tilgængelige for eftersyn og udskiftning.

**Afløbsstrøm:**

Gennem lugtlukket kan der maksimalt afledes 0,4 l/s

Lugtlukket skal monteres i henhold til godkendelsesindehaverens anvisninger.

**BEMÆRKNINGER:**

Ifølge DS 432 "Norm for afløbsinstallationer" skal vandlåse kunne klare både 400 Pa over- og undertryk.

Lugtspærret fungerer uden vand og lever op til kravet om at kunne klare overtryk (1000 Pa) mens det i mindre omfang kan klare undertryk (160 Pa).

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

**Udførelse:**

Lugtlukket er fremstillet i PP.

Det består af to dele – en tragt og en fjederbelastet kop, der slutter tæt ved hjælp af en pakning.

Ved undertryk i afløbet vil koppen åbne og der slippes luft ind i afløbssystemet, mens den lukker lufttæt ved overtryk.